Vergleich — was sich unterscheidet
A und B stehen unter der Tabelle

Parameter	A	B
Simulation	4-side-roof add north PV	all PV for infrared fans
t_heat_on	20	18
Import-Limit kW	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	7 7 5 5 3 3 3 3 3 4 7 7
COP -10/35	2.4	1.0
COP -10/50	1.9	1.0
COP 0/35	3.4	1.0
COP 0/50	2.6	1.0
COP 10/35	4.5	1.0
COP 10/50	3.3	1.0
kW -10/35	4.0	6.0
kW -10/50	3.5	6.0
kW 0/35	5.0	6.0

A Old house to improve 2026-10-18 0149 - 4-side-roof add north PV - Austria - Inning - 48.182 - 15.417
B Old house to improve 2026-10-27 1541 - all PV for infrared fans - Austria - Inning - 48.182 - 15.417

Bei beiden gleich: Objekt, Standort, Breitengrad, Längengrad, Jahre, Verlust %, Datenbank, PV 1, PV 2, PV 3, PV 4, PV 5, PV 6, PV 7, PV 8, PV 9, PV 10, PV 11 …

Vergleich — was sich unterscheidet
A und B stehen unter der Tabelle

Parameter	A	B
kW 0/50	4.5	6.0
kW 10/50	5.0	6.0

A Old house to improve 2026-10-18 0149 - 4-side-roof add north PV - Austria - Inning - 48.182 - 15.417
B Old house to improve 2026-10-27 1541 - all PV for infrared fans - Austria - Inning - 48.182 - 15.417

Bei beiden gleich: Objekt, Standort, Breitengrad, Längengrad, Jahre, Verlust %, Datenbank, PV 1, PV 2, PV 3, PV 4, PV 5, PV 6, PV 7, PV 8, PV 9, PV 10, PV 11 …

Vergleich Energie in kWh
Hellgrün: B ist besser. Hellrot: B ist schlechter. Differenz = B − A.

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Alle
Export ins Netz													
Monat Maximum A	154	541	1.723	2.480	2.701	3.090	3.085	2.639	1.927	958	248	124	16.828
Monat Maximum B	39	275	975	1.981	2.451	2.942	2.971	2.471	1.764	636	169	28	14.491
B − A	-114,8	-265,4	-747,9	-498,1	-250,5	-147,8	-114,3	-168,3	-163,3	-321,8	-79,5	-95,7	-2.337,7
Monat Durchschnitt A	103	377	1.232	1.946	2.260	2.587	2.652	2.317	1.518	696	153	64	15.905
Monat Durchschnitt B	16	173	658	1.410	1.931	2.422	2.526	2.155	1.260	441	84	6	13.082
B − A	-87,6	-203,5	-574,8	-536,0	-328,5	-164,7	-126,6	-162,1	-257,4	-255,2	-69,2	-57,5	-2.823,1
Monat Minimum A	33	189	815	1.366	1.646	2.099	1.839	1.928	1.157	312	99	32	14.667
Monat Minimum B	1	43	377	828	1.283	1.882	1.657	1.744	847	216	30	0	11.682
B − A	-31,5	-145,7	-438,6	-538,5	-362,5	-216,9	-181,5	-183,2	-310,1	-96,0	-68,8	-31,6	-2.985,0
Tag Maximum A	17,2	64,2	106,1	116,1	132,5	133,6	133,0	120,8	109,8	84,4	29,2	11,7	133,6
Tag Maximum B	13,2	27,3	72,8	122,5	126,5	128,7	127,9	117,4	114,7	77,3	17,5	5,9	128,7
B − A	-4,0	-37,0	-33,3	+6,5	-6,0	-4,9	-5,0	-3,4	+4,9	-7,1	-11,7	-5,8	-4,9
Tag Durchschnitt A	3,3	13,3	39,8	64,9	72,9	86,2	85,6	74,8	50,6	22,4	5,1	2,1	43,6
Tag Durchschnitt B	0,5	6,1	21,2	47,0	62,3	80,7	81,5	69,5	42,0	14,2	2,8	0,2	35,8
B − A	-2,8	-7,2	-18,5	-17,9	-10,6	-5,5	-4,1	-5,2	-8,6	-8,2	-2,3	-1,9	-7,7
Tag Minimum A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	-0,0
Tag Minimum B	-0,0	-0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	-0,0
B − A	-0,0	-0,0	-0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	-0,0	+0,0	+0,0	-0,0

A Old house to improve 2026-10-18 0149 - 4-side-roof add north PV - Austria - Inning - 48.182 - 15.417
B Old house to improve 2026-10-27 1541 - all PV for infrared fans - Austria - Inning - 48.182 - 15.417

Vergleich Energie in kWh
Hellgrün: B ist besser. Hellrot: B ist schlechter. Differenz = B − A.

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Alle
Import aus dem Netz													
Monat Maximum A	535	227	101	34	17	12	21	17	20	125	386	616	1.820
Monat Maximum B	2.073	1.581	905	292	113	66	15	21	235	735	1.503	2.096	8.073
B − A	+1.538,1	+1.353,6	+803,7	+258,0	+96,0	+54,2	-5,3	+3,8	+214,8	+609,7	+1.117,8	+1.479,7	+6.252,5
Monat Durchschnitt A	401	107	15	10	9	3	4	7	4	34	236	445	1.276
Monat Durchschnitt B	1.721	1.133	535	115	42	10	2	4	53	432	1.174	1.700	6.924
B − A	+1.320,1	+1.025,7	+520,1	+104,9	+33,5	+7,4	-1,7	-2,8	+49,0	+398,3	+938,0	+1.255,3	+5.647,9
Monat Minimum A	299	12	0	1	0	0	0	0	0	0	121	278	954
Monat Minimum B	1.387	811	274	3	0	0	0	0	0	231	923	1.277	5.948
B − A	+1.088,0	+799,0	+273,5	+1,9	+0,2	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+231,3	+802,0	+999,1	+4.994,5
Tag Maximum A	36,0	26,3	23,7	10,9	7,7	7,1	6,3	7,0	8,4	20,6	28,0	36,0	36,0
Tag Maximum B	124,8	90,7	89,0	51,6	32,3	22,7	9,1	9,0	36,6	73,7	92,8	117,3	124,8
B − A	+88,8	+64,4	+65,2	+40,6	+24,7	+15,5	+2,8	+2,0	+28,2	+53,0	+64,8	+81,3	+88,8
Tag Durchschnitt A	12,9	3,8	0,5	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	1,1	7,9	14,4	3,5
Tag Durchschnitt B	55,5	40,2	17,3	3,8	1,4	0,3	0,1	0,1	1,8	13,9	39,1	54,8	19,0
B − A	+42,6	+36,4	+16,8	+3,5	+1,1	+0,2	-0,1	-0,1	+1,6	+12,8	+31,3	+40,5	+15,5
Tag Minimum A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tag Minimum B	22,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	24,2	0,0
B − A	+22,0	+4,2	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+2,6	+24,2	+0,0

A Old house to improve 2026-10-18 0149 - 4-side-roof add north PV - Austria - Inning - 48.182 - 15.417
B Old house to improve 2026-10-27 1541 - all PV for infrared fans - Austria - Inning - 48.182 - 15.417

Vergleich Energie in kWh
Hellgrün: B ist besser. Hellrot: B ist schlechter. Differenz = B − A.

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Alle
Gesamtenergie für das Haus													
Monat Maximum A	1.050	1.013	872	722	661	565	547	556	611	736	811	991	8.610
Monat Maximum B	2.574	2.360	2.087	1.572	1.276	943	830	838	1.100	1.564	1.943	2.491	18.199
B − A	+1.524,2	+1.346,7	+1.214,5	+850,4	+615,2	+378,0	+283,6	+281,5	+489,1	+828,5	+1.131,9	+1.500,3	+9.588,8
Monat Durchschnitt A	888	794	797	669	616	529	518	521	562	678	750	853	8.176
Monat Durchschnitt B	2.172	1.908	1.813	1.356	1.091	832	760	760	917	1.317	1.676	2.057	16.659
B − A	+1.283,8	+1.114,4	+1.016,3	+687,5	+475,1	+302,4	+242,0	+238,6	+354,5	+638,7	+926,1	+1.203,1	+8.482,4
Monat Minimum A	802	721	737	595	562	500	502	496	512	613	711	789	7.918
Monat Minimum B	1.843	1.650	1.565	1.071	893	750	705	706	754	1.043	1.516	1.789	15.748
B − A	+1.041,5	+929,1	+827,7	+475,8	+331,0	+249,9	+202,8	+209,9	+241,8	+429,6	+804,6	+1.000,4	+7.829,1
Tag Maximum A	52,2	47,2	44,3	28,5	26,3	25,1	23,6	23,1	25,6	28,2	34,2	44,6	52,2
Tag Maximum B	108,1	103,3	98,4	71,5	65,3	59,4	54,7	57,7	57,1	70,4	85,6	100,2	108,1
B − A	+55,9	+56,0	+54,1	+43,0	+39,0	+34,3	+31,1	+34,7	+31,5	+42,2	+51,3	+55,6	+55,9
Tag Durchschnitt A	28,6	28,1	25,7	22,3	19,9	17,6	16,7	16,8	18,7	21,9	25,0	27,5	22,4
Tag Durchschnitt B	70,1	67,6	58,5	45,2	35,2	27,7	24,5	24,5	30,6	42,5	55,9	66,3	45,6
B − A	+41,4	+39,5	+32,8	+22,9	+15,3	+10,1	+7,8	+7,7	+11,8	+20,6	+30,9	+38,8	+23,2
Tag Minimum A	16,3	20,7	19,3	15,7	15,6	15,6	15,5	15,5	15,5	15,8	18,9	21,5	15,5
Tag Minimum B	21,4	37,7	31,0	21,0	21,0	21,0	20,5	20,5	20,5	21,0	30,2	40,3	20,5
B − A	+5,2	+17,0	+11,7	+5,3	+5,4	+5,4	+5,0	+5,0	+5,0	+5,2	+11,3	+18,8	+5,0

A Old house to improve 2026-10-18 0149 - 4-side-roof add north PV - Austria - Inning - 48.182 - 15.417
B Old house to improve 2026-10-27 1541 - all PV for infrared fans - Austria - Inning - 48.182 - 15.417

Vergleich Energie nach Preis
Hellgrün: B ist besser. Hellrot: B ist schlechter. Differenz = B − A.

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Alle
Export													
Monat Maximum A	9	57	205	288	316	324	342	323	251	130	18	7	2.036
Monat Maximum B	2	17	67	203	277	314	334	306	210	52	9	1	1.600
B − A	-6,7	-40,3	-137,8	-84,8	-38,6	-10,0	-8,3	-17,3	-41,0	-78,4	-8,2	-5,5	-436,7
Monat Durchschnitt A	6	33	155	235	270	294	314	293	202	88	10	4	1.904
Monat Durchschnitt B	1	10	44	125	205	273	299	265	133	28	5	0	1.389
B − A	-5,0	-22,7	-110,5	-110,3	-65,1	-21,0	-15,0	-27,8	-69,3	-60,2	-5,1	-3,1	-515,2
Monat Minimum A	2	11	100	159	201	250	256	255	152	20	6	2	1.756
Monat Minimum B	0	3	25	49	120	221	224	221	65	11	2	0	1.222
B − A	-2,0	-7,9	-75,7	-109,8	-80,9	-28,8	-32,0	-33,8	-87,3	-9,5	-4,0	-1,6	-534,2
Tag Maximum A	1,1	10,3	16,4	15,8	17,0	16,8	16,4	15,5	16,0	15,1	4,7	0,8	17,0
Tag Maximum B	0,9	1,9	9,0	15,2	15,8	16,5	16,2	15,0	15,8	12,5	1,1	0,4	16,5
B − A	-0,2	-8,4	-7,4	-0,6	-1,1	-0,3	-0,2	-0,5	-0,2	-2,7	-3,6	-0,4	-0,5
Tag Durchschnitt A	0,2	1,2	5,0	7,8	8,7	9,8	10,1	9,5	6,7	2,8	0,3	0,1	5,2
Tag Durchschnitt B	0,0	0,4	1,4	4,2	6,6	9,1	9,7	8,6	4,4	0,9	0,2	0,0	3,8
B − A	-0,2	-0,8	-3,6	-3,7	-2,1	-0,7	-0,5	-0,9	-2,3	-1,9	-0,2	-0,1	-1,4
Tag Minimum A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	-0,0
Tag Minimum B	-0,0	-0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	-0,0
B − A	-0,0	-0,0	-0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	-0,0	+0,0	+0,0	-0,0

A Old house to improve 2026-10-18 0149 - 4-side-roof add north PV - Austria - Inning - 48.182 - 15.417
B Old house to improve 2026-10-27 1541 - all PV for infrared fans - Austria - Inning - 48.182 - 15.417

Vergleich Energie nach Preis
Hellgrün: B ist besser. Hellrot: B ist schlechter. Differenz = B − A.

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Alle
Import													
Monat Maximum A	131	55	26	8	4	3	5	4	3	29	93	150	444
Monat Maximum B	521	385	218	55	21	12	3	5	45	176	367	517	1.964
B − A	+390,0	+330,0	+192,0	+46,7	+16,8	+9,1	-2,2	+0,9	+41,6	+146,9	+274,3	+366,6	+1.520,4
Monat Durchschnitt A	96	25	4	3	2	1	1	2	1	8	56	107	305
Monat Durchschnitt B	419	270	127	20	8	2	0	1	10	103	278	415	1.652
B − A	+323,1	+244,4	+123,1	+17,3	+5,9	+1,2	-0,5	-0,9	+8,7	+94,9	+221,6	+307,6	+1.346,5
Monat Minimum A	71	3	0	0	0	0	0	0	0	0	28	66	226
Monat Minimum B	331	188	63	1	0	0	0	0	0	54	216	300	1.403
B − A	+260,2	+185,6	+62,9	+0,8	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+53,5	+188,0	+234,6	+1.176,7
Tag Maximum A	9,4	6,7	6,1	2,3	2,0	1,9	1,6	1,9	1,8	5,2	7,0	8,9	9,4
Tag Maximum B	30,2	23,3	23,1	10,6	5,4	4,3	1,6	1,6	7,9	20,3	24,7	31,2	31,2
B − A	+20,9	+16,5	+17,1	+8,4	+3,4	+2,4	-0,0	-0,3	+6,1	+15,1	+17,7	+22,4	+21,9
Tag Durchschnitt A	3,1	0,9	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	1,9	3,5	0,8
Tag Durchschnitt B	13,5	9,6	4,1	0,7	0,3	0,1	0,0	0,0	0,3	3,3	9,3	13,4	4,5
B − A	+10,4	+8,7	+4,0	+0,6	+0,2	+0,0	-0,0	-0,0	+0,3	+3,1	+7,4	+9,9	+3,7
Tag Minimum A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tag Minimum B	4,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	5,8	0,0
B − A	+4,7	+1,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,6	+5,8	+0,0

A Old house to improve 2026-10-18 0149 - 4-side-roof add north PV - Austria - Inning - 48.182 - 15.417
B Old house to improve 2026-10-27 1541 - all PV for infrared fans - Austria - Inning - 48.182 - 15.417

Vergleich Energie nach Preis
Hellgrün: B ist besser. Hellrot: B ist schlechter. Differenz = B − A.

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Alle
Spitzenentgelt Netz													
Monat Maximum A	13	13	30	15	13	10	10	10	13	13	13	13	133
Monat Maximum B	55	51	33	32	31	21	19	19	19	32	47	54	361
B − A	+42,5	+37,9	+2,5	+16,7	+18,3	+11,1	+8,8	+8,9	+6,3	+19,1	+34,8	+40,9	+227,5
Monat Durchschnitt A	13	13	8	11	10	5	5	7	6	10	13	13	112
Monat Durchschnitt B	46	45	32	30	21	10	5	8	14	26	44	46	326
B − A	+33,4	+32,0	+23,5	+19,1	+10,8	+4,9	+0,4	+1,1	+8,8	+15,7	+31,8	+33,0	+214,4
Monat Minimum A	13	13	0	4	1	0	0	0	0	0	13	13	91
Monat Minimum B	44	44	32	16	2	0	0	0	0	25	44	44	266
B − A	+31,7	+31,7	+31,6	+11,8	+1,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+25,3	+31,7	+31,7	+174,8
Tag Maximum A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tag Maximum B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B − A	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0
Tag Durchschnitt A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tag Durchschnitt B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B − A	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0
Tag Minimum A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tag Minimum B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B − A	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0

A Old house to improve 2026-10-18 0149 - 4-side-roof add north PV - Austria - Inning - 48.182 - 15.417
B Old house to improve 2026-10-27 1541 - all PV for infrared fans - Austria - Inning - 48.182 - 15.417

Vergleich Energie nach Preis
Hellgrün: B ist besser. Hellrot: B ist schlechter. Differenz = B − A.

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Alle
Import inkl. Spitzenentgelt													
Monat Maximum A	144	67	56	23	16	12	15	14	16	42	105	163	563
Monat Maximum B	575	429	250	86	43	31	22	24	64	201	415	571	2.325
B − A	+431,0	+361,9	+193,3	+63,4	+27,2	+18,6	+6,6	+10,0	+47,9	+159,5	+309,1	+407,5	+1.761,6
Monat Durchschnitt A	109	38	12	14	12	5	6	8	6	18	69	120	417
Monat Durchschnitt B	465	315	158	50	29	12	6	9	24	129	322	460	1.978
B − A	+356,5	+276,4	+146,6	+36,4	+16,7	+6,1	-0,1	+0,3	+17,5	+110,6	+253,4	+340,5	+1.560,8
Monat Minimum A	84	16	0	5	1	0	0	0	0	0	41	78	330
Monat Minimum B	375	233	95	17	2	0	0	0	0	79	260	345	1.725
B − A	+291,8	+217,3	+94,6	+12,6	+1,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+78,8	+219,7	+266,2	+1.394,3
Tag Maximum A	9,4	6,7	6,1	2,3	2,0	1,9	1,6	1,9	1,8	5,2	7,0	8,9	9,4
Tag Maximum B	30,2	23,3	23,1	10,6	5,4	4,3	1,6	1,6	7,9	20,3	24,7	31,2	31,2
B − A	+20,9	+16,5	+17,1	+8,4	+3,4	+2,4	-0,0	-0,3	+6,1	+15,1	+17,7	+22,4	+21,9
Tag Durchschnitt A	3,1	0,9	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	1,9	3,5	0,8
Tag Durchschnitt B	13,5	9,6	4,1	0,7	0,3	0,1	0,0	0,0	0,3	3,3	9,3	13,4	4,5
B − A	+10,4	+8,7	+4,0	+0,6	+0,2	+0,0	-0,0	-0,0	+0,3	+3,1	+7,4	+9,9	+3,7
Tag Minimum A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tag Minimum B	4,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	5,8	0,0
B − A	+4,7	+1,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,6	+5,8	+0,0

A Old house to improve 2026-10-18 0149 - 4-side-roof add north PV - Austria - Inning - 48.182 - 15.417
B Old house to improve 2026-10-27 1541 - all PV for infrared fans - Austria - Inning - 48.182 - 15.417

Vergleich Energie nach Preis
Hellgrün: B ist besser. Hellrot: B ist schlechter. Differenz = B − A.

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Alle
Saldo													
Monat Maximum A	-75	42	205	276	301	324	342	322	251	129	-27	-71	1.660
Monat Maximum B	-373	-218	-31	186	276	314	334	306	210	-34	-251	-343	-300
B − A	-298,3	-259,5	-235,3	-90,1	-25,2	-10,0	-8,3	-15,8	-41,0	-162,1	-224,0	-271,8	-1.960,3
Monat Durchschnitt A	-103	-5	143	222	258	288	309	285	196	70	-59	-116	1.487
Monat Durchschnitt B	-464	-304	-114	75	176	261	294	257	109	-101	-317	-460	-589
B − A	-361,5	-299,1	-257,0	-146,8	-81,7	-27,2	-14,8	-28,1	-86,8	-170,8	-258,5	-343,7	-2.076,0
Monat Minimum A	-139	-51	81	136	189	240	243	243	137	-7	-99	-159	1.302
Monat Minimum B	-573	-424	-225	-28	77	192	203	203	25	-190	-411	-571	-1.064
B − A	-434,5	-373,3	-306,2	-164,4	-112,1	-47,5	-40,3	-39,9	-111,2	-183,3	-312,4	-411,4	-2.365,2
Tag Maximum A	1,1	10,3	16,4	15,8	17,0	16,8	16,4	15,5	16,0	15,1	4,7	0,1	17,0
Tag Maximum B	-4,7	0,6	9,0	15,2	15,8	16,5	16,2	15,0	15,8	12,5	0,4	-5,5	16,5
B − A	-5,8	-9,7	-7,4	-0,6	-1,1	-0,3	-0,2	-0,5	-0,2	-2,7	-4,3	-5,6	-0,5
Tag Durchschnitt A	-2,9	0,3	4,9	7,8	8,6	9,8	10,1	9,4	6,7	2,6	-1,5	-3,3	4,4
Tag Durchschnitt B	-13,5	-9,2	-2,7	3,5	6,4	9,0	9,6	8,5	4,1	-2,4	-9,1	-13,4	-0,7
B − A	-10,6	-9,5	-7,5	-4,3	-2,3	-0,7	-0,5	-0,9	-2,6	-5,0	-7,6	-10,0	-5,1
Tag Minimum A	-9,4	-6,7	-6,1	-1,2	-0,6	0,0	0,0	0,0	-1,5	-5,2	-7,0	-8,9	-9,4
Tag Minimum B	-30,2	-23,3	-23,1	-10,6	-5,4	-4,2	-1,0	-1,2	-7,7	-20,3	-24,7	-31,2	-31,2
B − A	-20,9	-16,5	-17,1	-9,4	-4,8	-4,2	-1,0	-1,2	-6,2	-15,1	-17,7	-22,4	-21,9

A Old house to improve 2026-10-18 0149 - 4-side-roof add north PV - Austria - Inning - 48.182 - 15.417
B Old house to improve 2026-10-27 1541 - all PV for infrared fans - Austria - Inning - 48.182 - 15.417

Vergleich Wärmepumpe
Hellgrün: B ist besser. Hellrot: B ist schlechter. Differenz = B − A.

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Alle
Heizung													
Monat Maximum A	546	542	369	240	166	89	61	69	137	238	328	491	2.773
Monat Maximum B	1.909	1.738	1.422	943	626	312	194	202	485	914	1.314	1.841	10.526
B − A	+1.363,4	+1.196,3	+1.053,0	+702,5	+460,0	+223,4	+133,7	+132,6	+347,9	+676,2	+986,0	+1.349,6	+7.752,3
Monat Durchschnitt A	384	336	294	190	124	56	33	35	91	182	267	354	2.346
Monat Durchschnitt B	1.507	1.303	1.148	727	441	202	112	113	301	666	1.047	1.406	8.974
B − A	+1.123,0	+967,9	+854,4	+537,6	+317,4	+145,1	+79,1	+77,1	+210,7	+484,2	+779,5	+1.052,4	+6.628,4
Monat Minimum A	298	266	235	120	73	29	16	7	44	120	230	290	2.092
Monat Minimum B	1.179	1.050	900	442	243	118	52	13	139	392	886	1.139	8.019
B − A	+880,6	+783,8	+664,7	+322,0	+170,0	+88,6	+35,6	+5,4	+94,6	+272,0	+656,9	+849,6	+5.926,6
Tag Maximum A	35,9	31,0	28,1	12,4	10,3	9,2	7,9	7,3	9,8	12,1	18,1	28,5	35,9
Tag Maximum B	86,6	81,8	76,9	50,5	44,3	38,5	34,2	37,2	36,6	49,4	64,6	79,2	86,6
B − A	+50,7	+50,8	+48,9	+38,1	+34,0	+29,3	+26,3	+29,9	+26,8	+37,3	+46,5	+50,7	+50,7
Tag Durchschnitt A	12,4	11,9	9,5	6,3	4,0	1,9	1,1	1,1	3,0	5,9	8,9	11,4	6,4
Tag Durchschnitt B	48,6	46,2	37,0	24,2	14,2	6,7	3,6	3,6	10,0	21,5	34,9	45,4	24,6
B − A	+36,2	+34,3	+27,6	+17,9	+10,2	+4,8	+2,6	+2,5	+7,0	+15,6	+26,0	+33,9	+18,1
Tag Minimum A	0,0	4,6	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	5,4	0,0
Tag Minimum B	0,0	16,3	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	19,3	0,0
B − A	+0,0	+11,6	+6,2	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+6,2	+13,9	+0,0

A Old house to improve 2026-10-18 0149 - 4-side-roof add north PV - Austria - Inning - 48.182 - 15.417
B Old house to improve 2026-10-27 1541 - all PV for infrared fans - Austria - Inning - 48.182 - 15.417

Vergleich Wärmepumpe
Hellgrün: B ist besser. Hellrot: B ist schlechter. Differenz = B − A.

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Alle
Kühlung													
Monat Maximum A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	8,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2
Monat Maximum B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	37,6	57,3	3,0	0,0	0,0	0,0	84,0
B − A	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+4,4	+29,6	+49,8	+3,0	+0,0	+0,0	+0,0	+72,8
Monat Durchschnitt A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,3	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
Monat Durchschnitt B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	11,9	11,5	0,2	0,0	0,0	0,0	24,4
B − A	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,7	+10,5	+9,8	+0,2	+0,0	+0,0	+0,0	+21,2
Monat Minimum A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Monat Minimum B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B − A	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0
Tag Maximum A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	5,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
Tag Maximum B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	26,7	26,7	3,0	0,0	0,0	0,0	26,7
B − A	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+2,6	+20,7	+21,6	+3,0	+0,0	+0,0	+0,0	+20,7
Tag Durchschnitt A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tag Durchschnitt B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
B − A	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,3	+0,3	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,1
Tag Minimum A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tag Minimum B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B − A	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0

A Old house to improve 2026-10-18 0149 - 4-side-roof add north PV - Austria - Inning - 48.182 - 15.417
B Old house to improve 2026-10-27 1541 - all PV for infrared fans - Austria - Inning - 48.182 - 15.417

Vergleich Wärmepumpe
Hellgrün: B ist besser. Hellrot: B ist schlechter. Differenz = B − A.

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Alle
Warmwasser													
Monat Maximum A	70	65	70	62	61	55	52	53	54	64	63	66	722
Monat Maximum B	231	216	231	209	216	209	202	202	195	216	209	216	2.553
B − A	+160,6	+150,4	+160,9	+147,5	+155,1	+154,4	+149,9	+148,9	+141,2	+152,3	+145,9	+150,7	+1.831,0
Monat Durchschnitt A	70	63	69	59	59	53	49	50	52	62	63	66	714
Monat Durchschnitt B	231	210	231	209	216	209	202	202	195	216	209	216	2.547
B − A	+160,8	+146,5	+161,9	+149,8	+157,7	+156,6	+152,4	+151,8	+143,6	+154,5	+146,6	+150,8	+1.832,9
Monat Minimum A	70	62	68	55	55	50	48	48	48	59	62	65	701
Monat Minimum B	231	208	231	209	216	209	202	202	195	216	209	216	2.546
B − A	+160,9	+145,9	+163,0	+153,9	+161,0	+159,3	+153,8	+153,7	+147,1	+157,6	+147,7	+150,9	+1.844,3
Tag Maximum A	2,5	2,3	2,3	2,1	2,1	2,1	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,5
Tag Maximum B	7,4	7,4	7,4	7,0	7,0	7,0	6,5	6,5	6,5	7,0	7,0	7,0	7,4
B − A	+5,0	+5,2	+5,2	+4,9	+4,9	+4,9	+4,6	+4,6	+4,5	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0
Tag Durchschnitt A	2,3	2,3	2,2	2,0	1,9	1,8	1,6	1,6	1,7	2,0	2,1	2,1	2,0
Tag Durchschnitt B	7,4	7,4	7,4	7,0	7,0	7,0	6,5	6,5	6,5	7,0	7,0	7,0	7,0
B − A	+5,2	+5,2	+5,2	+5,0	+5,1	+5,2	+4,9	+4,9	+4,8	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0
Tag Minimum A	2,2	2,1	1,9	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,7	1,9	2,0	1,5
Tag Minimum B	7,4	7,4	7,4	7,0	7,0	7,0	6,5	6,5	6,5	7,0	7,0	7,0	6,5
B − A	+5,3	+5,4	+5,5	+5,3	+5,4	+5,4	+5,0	+5,0	+5,0	+5,3	+5,1	+4,9	+5,0

A Old house to improve 2026-10-18 0149 - 4-side-roof add north PV - Austria - Inning - 48.182 - 15.417
B Old house to improve 2026-10-27 1541 - all PV for infrared fans - Austria - Inning - 48.182 - 15.417

Vergleich Wärmepumpe
Hellgrün: B ist besser. Hellrot: B ist schlechter. Differenz = B − A.

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Alle
Wärmepumpe Heizstab													
Monat Maximum A	110	157	39	0	0	0	0	0	0	0	4	59	164
Monat Maximum B	59	96	23	0	0	0	0	0	0	0	1	27	98
B − A	-50,6	-60,4	-16,1	-0,4	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	-2,4	-32,3	-66,3
Monat Durchschnitt A	16	17	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7	44
Monat Durchschnitt B	7	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	21
B − A	-9,2	-8,1	-2,0	-0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	-0,3	-4,1	-23,7
Monat Minimum A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monat Minimum B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B − A	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0
Tag Maximum A	19,9	15,0	12,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	12,5	19,9
Tag Maximum B	14,6	9,8	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	7,9	14,6
B − A	-5,3	-5,2	-4,1	-0,4	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	-2,0	-4,6	-5,3
Tag Durchschnitt A	0,5	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
Tag Durchschnitt B	0,2	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
B − A	-0,3	-0,3	-0,1	-0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	-0,0	-0,1	-0,1
Tag Minimum A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tag Minimum B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B − A	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0

A Old house to improve 2026-10-18 0149 - 4-side-roof add north PV - Austria - Inning - 48.182 - 15.417
B Old house to improve 2026-10-27 1541 - all PV for infrared fans - Austria - Inning - 48.182 - 15.417

Vergleich Batterie
Hellgrün: B ist besser. Hellrot: B ist schlechter. Differenz = B − A.

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Alle
Ungenutzter Ertrag													
Monat Maximum A	0	1	63	722	786	954	846	587	309	1	0	0	3.841
Monat Maximum B	0	1	102	612	644	826	737	496	236	1	0	0	3.136
B − A	+0,0	-0,0	+38,8	-109,6	-141,5	-127,4	-109,3	-90,6	-73,0	-0,1	+0,0	+0,0	-705,5
Monat Durchschnitt A	0	0	42	475	622	722	681	460	223	0	0	0	3.225
Monat Durchschnitt B	0	0	54	434	519	587	556	371	179	0	0	0	2.702
B − A	+0,0	-0,0	+12,7	-40,9	-102,8	-134,8	-124,9	-88,9	-44,2	+0,2	+0,0	+0,0	-523,6
Monat Minimum A	0	0	13	305	356	496	492	322	100	0	0	0	2.845
Monat Minimum B	0	0	6	277	281	403	388	278	81	0	0	0	2.326
B − A	+0,0	+0,0	-6,3	-28,3	-74,6	-92,4	-103,9	-43,8	-20,0	+0,0	+0,0	+0,0	-518,1
Tag Maximum A	0,0	0,7	15,8	71,3	81,5	88,7	81,8	70,1	55,8	1,2	0,0	0,0	88,7
Tag Maximum B	0,0	0,7	15,5	65,9	60,6	110,0	76,1	60,7	45,5	1,1	0,0	0,0	110,0
B − A	+0,0	-0,0	-0,3	-5,4	-21,0	+21,3	-5,7	-9,4	-10,4	-0,2	+0,0	+0,0	+21,3
Tag Durchschnitt A	0,0	0,0	1,3	15,8	20,1	24,1	22,0	14,8	7,4	0,0	0,0	0,0	8,8
Tag Durchschnitt B	0,0	0,0	1,8	14,5	16,7	19,6	17,9	12,0	6,0	0,0	0,0	0,0	7,4
B − A	+0,0	-0,0	+0,4	-1,4	-3,3	-4,5	-4,0	-2,9	-1,5	+0,0	+0,0	+0,0	-1,4
Tag Minimum A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0
Tag Minimum B	0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0
B − A	+0,0	+0,0	+0,0	-0,0	+0,0	+0,0	+0,0	-0,0	-0,0	+0,0	+0,0	+0,0	-0,0

A Old house to improve 2026-10-18 0149 - 4-side-roof add north PV - Austria - Inning - 48.182 - 15.417
B Old house to improve 2026-10-27 1541 - all PV for infrared fans - Austria - Inning - 48.182 - 15.417

Vergleich Batterie
Hellgrün: B ist besser. Hellrot: B ist schlechter. Differenz = B − A.

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Alle
Volle Zyklen													
Monat Maximum A	17,5	17,1	24,2	29,9	32,0	32,0	33,6	30,9	26,4	19,4	13,5	16,7	273,6
Monat Maximum B	42,6	38,7	33,0	26,3	31,1	32,6	34,2	30,8	23,5	25,1	32,3	38,8	347,4
B − A	+25,1	+21,6	+8,8	-3,6	-0,9	+0,6	+0,6	-0,1	-3,0	+5,7	+18,8	+22,1	+73,8
Monat Durchschnitt A	14,8	14,1	21,7	26,6	29,6	30,2	31,4	28,9	23,3	16,7	12,6	14,4	264,1
Monat Durchschnitt B	34,7	30,6	27,8	23,5	26,9	30,0	31,5	27,9	19,6	21,0	27,5	32,4	333,5
B − A	+20,0	+16,5	+6,1	-3,1	-2,7	-0,1	+0,1	-1,0	-3,7	+4,3	+14,9	+18,1	+69,4
Monat Minimum A	13,3	12,5	18,8	22,2	24,9	27,6	27,8	27,4	19,5	12,3	11,9	13,2	255,3
Monat Minimum B	28,9	26,0	24,4	19,6	21,6	26,8	26,2	25,0	16,9	17,5	24,6	28,6	317,4
B − A	+15,6	+13,6	+5,5	-2,5	-3,3	-0,8	-1,6	-2,4	-2,5	+5,3	+12,8	+15,4	+62,1
Tag Maximum A	0,9	1,1	1,5	1,4	1,4	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	0,7	0,8	1,5
Tag Maximum B	1,8	1,8	1,5	1,4	1,5	1,6	1,5	1,5	1,4	1,2	1,4	1,8	1,8
B − A	+0,9	+0,7	+0,0	-0,1	+0,1	+0,0	+0,1	+0,1	-0,0	-0,1	+0,7	+1,0	+0,3
Tag Durchschnitt A	0,5	0,5	0,7	0,9	1,0	1,0	1,0	0,9	0,8	0,5	0,4	0,5	0,7
Tag Durchschnitt B	1,1	1,1	0,9	0,8	0,9	1,0	1,0	0,9	0,7	0,7	0,9	1,0	0,9
B − A	+0,6	+0,6	+0,2	-0,1	-0,1	-0,0	+0,0	-0,0	-0,1	+0,1	+0,5	+0,6	+0,2
Tag Minimum A	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2
Tag Minimum B	0,4	0,6	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5	0,6	0,2
B − A	+0,1	+0,2	+0,1	-0,0	+0,0	-0,0	-0,0	-0,0	+0,0	-0,0	+0,2	+0,3	+0,0

A Old house to improve 2026-10-18 0149 - 4-side-roof add north PV - Austria - Inning - 48.182 - 15.417
B Old house to improve 2026-10-27 1541 - all PV for infrared fans - Austria - Inning - 48.182 - 15.417

Vergleich Batterie
Hellgrün: B ist besser. Hellrot: B ist schlechter. Differenz = B − A.

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Alle
Laden C													
Monat Maximum A	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	3,1
Monat Maximum B	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	3,0
B − A	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	-0,0	+0,0	+0,0	-0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	-0,0
Monat Durchschnitt A	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	3,0
Monat Durchschnitt B	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	3,0
B − A	+0,0	+0,0	-0,0	-0,0	+0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	+0,0	+0,0	-0,0
Monat Minimum A	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	2,9
Monat Minimum B	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	2,9
B − A	+0,0	+0,0	-0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	-0,0	-0,0	+0,0	-0,0
Tag Maximum A	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,3
Tag Maximum B	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,3
B − A	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	-0,0	+0,0	+0,0	-0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	-0,0
Tag Durchschnitt A	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2
Tag Durchschnitt B	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2
B − A	+0,0	+0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	+0,0	+0,0	-0,0
Tag Minimum A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tag Minimum B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B − A	+0,0	+0,0	+0,0	-0,0	-0,0	-0,0	+0,0	-0,0	-0,0	+0,0	+0,0	+0,0	-0,0

A Old house to improve 2026-10-18 0149 - 4-side-roof add north PV - Austria - Inning - 48.182 - 15.417
B Old house to improve 2026-10-27 1541 - all PV for infrared fans - Austria - Inning - 48.182 - 15.417

Vergleich Batterie
Hellgrün: B ist besser. Hellrot: B ist schlechter. Differenz = B − A.

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Alle
Entladen C													
Monat Maximum A	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	2,3
Monat Maximum B	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	2,2
B − A	+0,1	-0,1	-0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	-0,1	+0,1	-0,1
Monat Durchschnitt A	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	2,1
Monat Durchschnitt B	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	2,0
B − A	+0,1	-0,1	-0,1	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	-0,1	+0,0	+0,1	-0,1
Monat Minimum A	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	1,9
Monat Minimum B	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	1,9
B − A	+0,1	+0,0	-0,1	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	-0,1	+0,1	+0,1	-0,0
Tag Maximum A	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
Tag Maximum B	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
B − A	+0,1	-0,1	-0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	-0,1	+0,1	+0,0
Tag Durchschnitt A	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1
Tag Durchschnitt B	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
B − A	+0,1	+0,0	-0,1	-0,1	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	+0,0	+0,1	-0,0
Tag Minimum A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tag Minimum B	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
B − A	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	-0,0	+0,0	+0,0	+0,0

A Old house to improve 2026-10-18 0149 - 4-side-roof add north PV - Austria - Inning - 48.182 - 15.417
B Old house to improve 2026-10-27 1541 - all PV for infrared fans - Austria - Inning - 48.182 - 15.417

Vergleich Export in kWh by price hour
Hellgrün: B ist besser. Hellrot: B ist schlechter. Differenz = B − A.

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Alle
Export gesamt													
Monat Maximum A	154	541	1.723	2.480	2.701	3.090	3.085	2.639	1.927	958	248	124	16.828
Monat Maximum B	39	275	975	1.981	2.451	2.942	2.971	2.471	1.764	636	169	28	14.491
B − A	-114,8	-265,4	-747,9	-498,1	-250,5	-147,8	-114,3	-168,3	-163,3	-321,8	-79,5	-95,7	-2.337,7
Monat Durchschnitt A	103	377	1.232	1.946	2.260	2.587	2.652	2.317	1.518	696	153	64	15.905
Monat Durchschnitt B	16	173	658	1.410	1.931	2.422	2.526	2.155	1.260	441	84	6	13.082
B − A	-87,6	-203,5	-574,8	-536,0	-328,5	-164,7	-126,6	-162,1	-257,4	-255,2	-69,2	-57,5	-2.823,1
Monat Minimum A	33	189	815	1.366	1.646	2.099	1.839	1.928	1.157	312	99	32	14.667
Monat Minimum B	1	43	377	828	1.283	1.882	1.657	1.744	847	216	30	0	11.682
B − A	-31,5	-145,7	-438,6	-538,5	-362,5	-216,9	-181,5	-183,2	-310,1	-96,0	-68,8	-31,6	-2.985,0
Tag Maximum A	17,2	64,2	106,1	116,1	132,5	133,6	133,0	120,8	109,8	84,4	29,2	11,7	133,6
Tag Maximum B	13,2	27,3	72,8	122,5	126,5	128,7	127,9	117,4	114,7	77,3	17,5	5,9	128,7
B − A	-4,0	-37,0	-33,3	+6,5	-6,0	-4,9	-5,0	-3,4	+4,9	-7,1	-11,7	-5,8	-4,9
Tag Durchschnitt A	3,3	13,3	39,8	64,9	72,9	86,2	85,6	74,8	50,6	22,4	5,1	2,1	43,6
Tag Durchschnitt B	0,5	6,1	21,2	47,0	62,3	80,7	81,5	69,5	42,0	14,2	2,8	0,2	35,8
B − A	-2,8	-7,2	-18,5	-17,9	-10,6	-5,5	-4,1	-5,2	-8,6	-8,2	-2,3	-1,9	-7,7
Tag Minimum A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	-0,0
Tag Minimum B	-0,0	-0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	-0,0
B − A	-0,0	-0,0	-0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	-0,0	+0,0	+0,0	-0,0

A Old house to improve 2026-10-18 0149 - 4-side-roof add north PV - Austria - Inning - 48.182 - 15.417
B Old house to improve 2026-10-27 1541 - all PV for infrared fans - Austria - Inning - 48.182 - 15.417

Vergleich Export in kWh by price hour
Hellgrün: B ist besser. Hellrot: B ist schlechter. Differenz = B − A.

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Alle
Hochpreis Stunden Export													
Monat Maximum A	0	173	723	1.219	1.293	1.285	1.386	1.387	1.108	488	53	0	8.429
Monat Maximum B	0	0	93	826	1.160	1.255	1.353	1.310	887	102	0	0	6.386
B − A	+0,0	-172,7	-629,7	-392,7	-133,2	-30,0	-33,6	-76,9	-220,6	-386,3	-53,0	+0,0	-2.043,4
Monat Durchschnitt A	0	73	551	1.002	1.142	1.195	1.313	1.266	874	320	8	0	7.744
Monat Durchschnitt B	0	0	31	434	816	1.103	1.251	1.130	511	17	0	0	5.293
B − A	+0,0	-72,9	-520,2	-567,6	-326,8	-92,3	-61,7	-135,9	-362,9	-302,9	-7,9	+0,0	-2.451,1
Monat Minimum A	0	0	334	733	886	1.031	1.142	1.159	616	32	0	0	7.087
Monat Minimum B	0	-0	1	149	421	882	964	928	218	-0	0	0	4.559
B − A	+0,0	-0,0	-333,2	-583,9	-464,8	-148,4	-177,9	-230,9	-397,3	-31,5	+0,0	+0,0	-2.528,7
Tag Maximum A	0,0	38,6	62,3	64,7	66,7	64,8	67,0	66,7	67,8	61,9	18,8	0,0	67,8
Tag Maximum B	0,0	0,2	27,6	60,2	61,6	61,5	65,5	62,2	65,6	47,6	0,0	0,0	65,6
B − A	+0,0	-38,4	-34,7	-4,5	-5,1	-3,3	-1,4	-4,5	-2,2	-14,3	-18,8	+0,0	-2,2
Tag Durchschnitt A	0,0	2,6	17,8	33,4	36,9	39,8	42,3	40,8	29,1	10,3	0,3	0,0	21,2
Tag Durchschnitt B	0,0	0,0	1,0	14,5	26,3	36,8	40,4	36,5	17,0	0,5	0,0	0,0	14,5
B − A	+0,0	-2,6	-16,8	-18,9	-10,5	-3,1	-2,0	-4,4	-12,1	-9,8	-0,3	+0,0	-6,7
Tag Minimum A	0,0	-0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0
Tag Minimum B	0,0	-0,0	-0,0	-0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	-0,0	-0,0	0,0	0,0	-0,0
B − A	+0,0	+0,0	-0,0	-0,0	+0,0	-0,0	+0,0	+0,0	-0,0	-0,0	+0,0	+0,0	-0,0

A Old house to improve 2026-10-18 0149 - 4-side-roof add north PV - Austria - Inning - 48.182 - 15.417
B Old house to improve 2026-10-27 1541 - all PV for infrared fans - Austria - Inning - 48.182 - 15.417

Vergleich Export in kWh by price hour
Hellgrün: B ist besser. Hellrot: B ist schlechter. Differenz = B − A.

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Alle
Mittelpreis Stunden Export													
Monat Maximum A	40	121	314	481	625	807	819	506	323	186	38	22	3.568
Monat Maximum B	24	87	247	419	586	777	783	478	301	145	21	9	3.225
B − A	-16,4	-33,5	-66,9	-61,6	-38,5	-30,4	-35,7	-27,9	-21,7	-40,4	-17,9	-13,6	-342,9
Monat Durchschnitt A	24	96	228	366	489	635	620	430	247	109	21	8	3.271
Monat Durchschnitt B	8	56	181	329	440	594	588	406	232	83	10	2	2.930
B − A	-16,1	-39,5	-46,3	-36,4	-48,5	-40,8	-32,3	-23,8	-14,6	-26,4	-10,6	-6,0	-341,4
Monat Minimum A	6	60	134	256	305	461	371	329	154	52	10	1	2.951
Monat Minimum B	0	25	115	237	300	404	373	317	152	45	1	-0	2.640
B − A	-6,4	-35,2	-19,1	-19,9	-5,2	-57,3	+1,9	-12,0	-1,6	-6,6	-8,8	-1,2	-310,6
Tag Maximum A	3,9	9,7	16,9	28,1	35,5	40,3	41,2	29,4	17,8	9,5	3,5	2,7	41,2
Tag Maximum B	3,0	7,5	14,2	23,6	34,4	39,2	40,2	28,4	16,7	8,3	2,6	1,1	40,2
B − A	-0,9	-2,3	-2,7	-4,5	-1,1	-1,1	-1,0	-1,0	-1,0	-1,3	-0,9	-1,6	-1,0
Tag Durchschnitt A	0,8	3,4	7,3	12,2	15,8	21,2	20,0	13,9	8,2	3,5	0,7	0,3	9,0
Tag Durchschnitt B	0,3	2,0	5,9	11,0	14,2	19,8	19,0	13,1	7,7	2,7	0,3	0,1	8,0
B − A	-0,5	-1,4	-1,5	-1,2	-1,6	-1,4	-1,0	-0,8	-0,5	-0,9	-0,4	-0,2	-0,9
Tag Minimum A	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	-0,0
Tag Minimum B	-0,0	-0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	-0,0	-0,0
B − A	-0,0	-0,0	-0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	-0,0	+0,0	-0,0	-0,0

A Old house to improve 2026-10-18 0149 - 4-side-roof add north PV - Austria - Inning - 48.182 - 15.417
B Old house to improve 2026-10-27 1541 - all PV for infrared fans - Austria - Inning - 48.182 - 15.417

Vergleich Export in kWh by price hour
Hellgrün: B ist besser. Hellrot: B ist schlechter. Differenz = B − A.

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Alle
Niederpreis Stunden Export													
Monat Maximum A	128	284	699	819	839	1.046	920	808	513	336	203	102	5.255
Monat Maximum B	24	217	670	851	895	977	903	783	601	458	157	28	5.309
B − A	-103,5	-66,8	-29,0	+32,3	+56,2	-69,5	-17,4	-25,5	+87,8	+121,8	-45,5	-73,6	+53,6
Monat Durchschnitt A	80	208	454	578	629	758	720	622	396	266	124	55	4.890
Monat Durchschnitt B	8	117	446	646	675	726	687	619	516	341	74	4	4.860
B − A	-71,4	-91,2	-8,4	+68,0	+46,7	-31,6	-32,6	-2,4	+120,1	+74,1	-50,7	-51,4	-30,7
Monat Minimum A	26	118	327	330	407	551	326	393	288	162	70	30	4.348
Monat Minimum B	0	4	246	423	476	552	320	417	433	171	21	0	4.388
B − A	-26,3	-114,2	-81,1	+92,4	+69,0	+1,4	-5,5	+24,1	+145,0	+8,8	-49,2	-30,4	+39,4
Tag Maximum A	13,8	40,3	53,6	55,4	61,3	58,4	57,2	47,4	47,3	48,1	24,0	10,4	61,3
Tag Maximum B	10,3	20,1	44,5	66,8	66,8	66,8	55,9	65,6	61,8	51,5	15,9	5,9	66,8
B − A	-3,5	-20,2	-9,1	+11,4	+5,5	+8,4	-1,2	+18,2	+14,6	+3,4	-8,2	-4,5	+5,5
Tag Durchschnitt A	2,6	7,4	14,6	19,3	20,3	25,3	23,2	20,1	13,2	8,6	4,1	1,8	13,4
Tag Durchschnitt B	0,3	4,1	14,4	21,5	21,8	24,2	22,2	20,0	17,2	11,0	2,5	0,1	13,3
B − A	-2,3	-3,2	-0,3	+2,3	+1,5	-1,1	-1,1	-0,1	+4,0	+2,4	-1,7	-1,7	-0,1
Tag Minimum A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tag Minimum B	-0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	-0,0	0,0	-0,0
B − A	-0,0	+0,0	-0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	-0,0	-0,0	+0,0	-0,0

A Old house to improve 2026-10-18 0149 - 4-side-roof add north PV - Austria - Inning - 48.182 - 15.417
B Old house to improve 2026-10-27 1541 - all PV for infrared fans - Austria - Inning - 48.182 - 15.417